

# Aðgengi viðbragðsaðila að frístundahúsaþbyggð



## Athugið að:

- Aðgengi viðbragðsaðila að svæðinu þarf að vera greitt.
- Vegir þoli þyngd slökkvibíla og tankbíla 16–28 tonn.
- Vegir þurfa að vera a.m.k. 3 m á breidd.
- Hæð slökkvibíla og tankbíla getur verið allt að 4,1 m.
- Trjágróður sem stendur út á vegi og afleggjara tefur björgunarstörf.
- Tilkynnið viðbragðsaðilum öryggisnúmer frístundahúss við útkall.